

Критерий 30/200/1000

► Критерии за допустимост 30/200/1000kW (чл. 24 ЗЕВИ)

- 1. Централи до 30 kW в границите на *урбанизирана територия*.
 - Промяна в ЗУТ – без разрешение за строеж, но ЕВН съгласува проекта.
- 2. Централи до 200 kW в *производствени зони*. Дефиниция на производствена зона? – Производителят предоставя удостоверение от общината.
- 3. Централи до 1MW биомаса в урбанизирани територии, производствени зони, селскостопански обекти. Производителят предоставя удостоверение от общината
- За тези обекти не се заплаща аванса по ЗЕВИ

Становище за допустимост от Правен Отдел

- ▶ ЗЕВИ чл. 24. Разпоредбата на чл. 23 не се прилага за енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници:
 - 1. с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради и върху недвижими имоти към тях в границите на урбанизирани територии;
 - 2. с обща инсталирана мощност до 200 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производство и складови дейности и върху недвижими имоти към такива сгради в производствени зони;
 - 3. с инсталирана електрическа мощност до 1 MW включително, за производство от биомаса, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони.”
- ▶ От съдържанието на т. 1 и т. 2 от чл. 24, става пределно ясно, че за да не се прилага процедурата по чл. 23, енергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници следва да отговарят на следните условия:
 - ▶ По чл. 24, т. 1:
 - да са с обща инсталирана мощност до 30 kW, включително;
 - да бъдат изградени върху покривни или фасадни конструкции на сгради, находящи се в границите на урбанизирани територии;
 - да бъдат изградени върху недвижими имоти към тези сгради.
 - ▶ По чл. 24, т. 2:
 - да са с обща инсталирана мощност до 200 kW, включително;
 - да бъдат изградени върху покривни или фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности, находящи се в производствени зони;
 - да бъдат изградени върху недвижими имоти към тези сгради.
- ▶ От горепосоченото, считам, че е безспорно, че ако в имота няма построена сграда, то енергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, няма да отговарят на изискванията на чл. 24, т.е. по отношение на тях няма да може да се приложи този облекчен режим на присъединяване.
- ▶ Следва да се отбележи също така, че за централи с инсталирана мощност до 200 kW включително, сградата трябва да бъде и предназначена за производствени или складови дейности.